



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0305-2474772  
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器(CB级)

型号: TGQ2-800M、TGQ2-800H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



<p>样品名称: 自动转换开关电器</p> <p>型号: TGQ2-800M、TGQ2-800H</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>样品数量: 6</p> <p>收样日期: 2017-02-15</p> <p>完成日期: 2017-04-05</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGQ2-800M、TGQ2-800H Ui: 800V; Ue: AC400V; Ie: 630A、700A、800A; Uimp: 8kV(主回路)、2.5kV(控制回路); 使用类别: AC-33iB; M型: Icn: 75kA; Icm(峰值): 165kA; H型: Icn: 100kA; Icm(峰值): 220kA; 电器级别: CB级; TSE型式: ATSE; 3P、4P

主检: 盛刚伟 签名:  日期: 2017-04-07

审核: 袁科锋 签名:  日期: 2017-04-10

签发: 杜量 签名:  日期: 2017-04-11



备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图

变更信息详见附件表 1