



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0308-2474676

(任务编号)

产品名称: 刀型触头熔断器

型号: RT17 (Z) (NT4)

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




<p>样品名称: 刀型触头熔断器</p> <p>型 号: RT17(Z)(NT4)</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 22 熔断体,5 支持件</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-01-04</p> <p>完成日期: 2017-03-08</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT17(Z)(NT4)  
 熔断体的额定电压 Un: AC500V/AC690V/DC250V;  
 熔断体的额定电流 In: 800A,1000A,1250A;  
 额定分断能力 I1: 120kA/AC500V,50kA/AC690V,100kA/DC250V ;  
 分断范围和使用类别: gG;  
 熔断器支持件的额定电压 Un: AC500V/AC690V/DC250V;  
 额定冲击耐受电压 Uimp: 6kV;  
 熔断器支持件的额定电流 In: 1250A;

主检: 王 炜 签字:  日期: 2017-03-27

审核: 尤雪元 签字:  日期: 2017-03-27

签发: 许建林 签字:  日期: 2017-03-27



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页

- 2. 原 3C 认可报告编号: 00901-A2015CCCC0308-2024081;
- 3. 出具试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所 ;
- 4. 原 3C 证书编号: 2012010308538698 ;
- 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。