



# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2012CCC0304-1342293  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: CJX8-9、CJX8-12、CJX8-16

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



# 安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0304-1342293  
 (任务编号)  
 样品名称: 交流接触器  
 型号规格: CJX8-9、CJX8-12、CJX8-16  
 样品数量: 18  
 样品生产序号: /  
 收样日期: 2012-06-25  
 样品来源: 企业送样  
 抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司  
 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区  
 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司  
 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区  
 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司  
 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区


试验依据标准: GB14048.4-2010


《低压开关设备和控制设备 第4-1部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》


试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX8-9 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 8.5A(AC220V、AC380V)、3.5A(AC660V)(AC-3); Ie: 3.3A(AC220V、AC380V)、1.4A(AC660V)(AC-4); Ui: AC660V; Ith: 16A; CJX8-12 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 11.5A(AC220V、AC380V)、4.9A(AC660V)(AC-3); Ie: 4.3A(AC220V、AC380V)、1.9A(AC660V)(AC-4); Ui: AC660V; Ith: 20A; CJX8-16 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 15.5A(AC220V、AC380V)、6.7A(AC660V)(AC-3); Ie: 7.7A(AC220V、AC380V)、3.5A(AC660V)(AC-4); Ui: AC660V; Ith: 25A; Uimp: 8kV; Us: AC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V; 极数: 3P; 使用类别: AC-3、AC-4; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V; Ie: 0.26A; Ui: AC660V; Ith: 10A; Uimp: 8kV; 1NO 或 1NC

主检: 高云燕 签名:  日期: 2012.08.11

审核: 袁科锋 签名:  日期: 2012.08.11

签发: 杜量 签名:  日期: 2012.08.12



见附表1

备注