



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010307878676

委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商)名称、地址

乾龙科技有限公司
乐清市柳市镇新光工业区一横路20-22号

生产企业名称、地址

乾龙科技有限公司
乐清市柳市镇新光工业区一横路20-22号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

TGM2L-250/2P; Ui:800V;Ue:AC230V;In:100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;过
电流脱扣器类型:热磁式;使用类别:A类;漏电脱扣器类型:电子
式;Ics:15kA;Icu:30kA; IΔn:50mA~900mA可调;AC型;IΔm:7.5kA;2P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2017年01月10日 有效期至: 2019年11月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2016年06月30日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1592993