



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：利用已获证书结果模式


申请编号：A2019CCC0307-3341115
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：TGM2-□□，TGM2X-□□

检测机构：国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）



<p>产品名称：塑料外壳式断路器</p> <p>型号：TGM2-□□， TGM2X-□□</p> <p>商 标：/</p> <p>样品数量：23 台</p> <p>样品来源：企业送样</p> <p>收样日期：2019-11-14</p> <p>完成日期：2019-11-15</p>	<p>委托人：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者（制造商）：赛德电气有限公司</p> <p>生产者（制造商）地址：浙江省乐清市七里港镇工业小区</p> <p>生产企业：赛德电气有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省乐清市七里港工业区</p>
<p>试验结论：原获证（2019010307199162）产品依据 GB/T 14048.2-2008 标准检验合格，经本单位对本次送样样品的核查，本次送样样品与原获证（2019010307199162）产品，产品描述一致、内部结构一致。</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGM2-□□，TGM2X-□□；Ue: AC415V/AC500V/AC690V；Ui: 800V；Uimp: 8kV；热磁式 In: 12.5A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 225A, 250A；Ir= (0.8、0.9、1.0) In；电子式 In: 100A (40A~100A 可调)，160A (64A~160A 可调)，250A (100A~250A 可调)；过电流脱扣器类型：热磁式、电子式；脱扣级别：20；AC415V: L 型: Ics=Icu: 50kA；M 型: Ics=Icu: 85kA；H 型: Ics=Icu: 100kA；S 型: Ics=Icu: 150kA；AC500V: L 型: Ics=Icu: 35kA；M 型: Ics=Icu: 50kA；H 型: Ics=Icu: 60kA；S 型: Ics=Icu: 65kA；AC690V: L 型: Ics=Icu: 6kA；M 型: Ics=Icu: 6kA；H 型: Ics=Icu: 8kA；S 型: Ics=Icu: 10kA；Icw: 3kA/1s (电子式液晶型)；使用类别：A 类；极数：3P、4P；适用于隔离用；配用的辅助锄头：1NO1NC, Ith: 6A；AC-12: Ue/Ie: 220V/240V/6A, 380V/440V/6A；AC-15: Ue/Ie: 220V/240V/6A, 380V/440V/6A</p>	
<p>主检：徐瑞达 签名：<i>徐瑞达</i> 日期：2019-11-15</p>	 <p>国家低压电器产品质量监督 检验中心（浙江） 2019 年 11 月 15 日</p>
<p>审核：林 杰 签名：<i>林杰</i> 日期：2019-11-15</p>	
<p>签发：许启进 签名：<i>许启进</i> 日期：2019-11-15</p>	
<p>备注</p>	<p>利用已获证书结果模式认证信息见附页</p>