

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304002927

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：切换电容器接触器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-12-14
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980304002927

产品系列、型号、规格:

CJ19-43 Ue : AC220V、AC380V、AC660V ; Ie : 29A ; Ith : 43A ; Ui : 690V ; Uimp : 8kV ; Us : AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V ; 使用类别 : AC-6b ; Qe : 10kvar (AC220V)、20kvar (AC380V)、36kvar (AC660V) ; 极数 : 3P ; 50/60Hz ; 辅助触头 : AC-15 Ue : AC380V ; Ie : 0.95A ; DC-13 Ue : DC220V ; Ie : 0.15A ; Ith : 10A ; Ui : 690V ; Uimp : 8kV ; 1NO1NC

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020/12/14
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。