



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0010

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-848769

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJT1-100





检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd

(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)

(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



<p>样品名称: 交流接触器          型号: CJT1-100          商 标: TENGEN          样品数量: 5 台          样品来源: 生产企业送样          收样日期: 2021. 12. 14          完成日期: 2021. 12. 17</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司          委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区          生产者: 浙江天正电气股份有限公司          生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区          生产企业: 浙江天正电气股份有限公司          生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T14048. 4-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:          CJT1-100;          Ui: 380V; Ith: 100A; Uimp: 6kV; 极数: 3P; 使用类别: AC-1、AC-3;          Ue: AC200V、AC380V; Ie: 100A;          Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V /50Hz;          配用的辅助触头: 8N08NC; Ith: 5A; Uimp: 4kV; Ui: 380V;          AC-15: Ue/Ie: AC380V/0. 47A。</p>	
<p>主检: 李玉亮 签名:  日期: 2021. 12. 17</p>	<p style="text-align: center;">               大连产品质量检验检测研究院有限公司              (国家低压成套电控设备质量检验检测中心)              2021 年 12 月 17 日         </p>
<p>审核: 高 云 签名:  日期: 2021. 12. 17</p>	
<p>签发: 崔绍景 签名:  日期: 2021. 12. 17</p>	
<p>备注: 1) 该申请为变更申请, 具体变更情况见附表 1;          2) 原型式报告编号: G-040-07B1614-S;          出具原型式报告检测单位: 苏州电器科学研究院有限公司;          3) 原变更报告编号: C009-A2012CCC0304-1355879;          出具原型式报告检测单位: 上海电器设备检测所;          4) 原证书编号: CQC2002010304024853;          5) 此报告需与原报告合并使用方为有效。</p>	