



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-815836
(任务编号)

产品名称: 自耦减压起动柜

型 号: TGX01-40、TGX01-55、TGX01-75

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心
国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



产品名称: 自耦减压起动柜 型号: TGX01-40、TGX01-55、TGX01-75 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-11-11 完成日期: 2021-12-21	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇后街工业区
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGX01-40、TGX01-55、TGX01-75; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC380V; Ie: 80A (TGX01-40)、103A (TGX01-55)、140A (TGX01-75); Pe: 40kW、55kW、75kW; 脱扣级别: 10A; 3P; 外壳防护等级: IP30

主检: 朱晓熔 签名:  日期: 2021-12-21

审核: 林 杰 签名:  日期: 2021-12-22

签发: 许启进 签名:  日期: 2021-12-22



示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图

备注	变更信息	见下页“变更信息附件”	
	原证书编号	CQC2007010304228797	
	已获证型号规格	见 P9 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/报告编号	上海电器设备检测所	C009-A2012CCC0304-1372714

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效