



210020349171



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1037

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-850443

产品名称：交流接触器

型 号：TGC3-32、TGC3-40、TGC3-48

检测机构：镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)

检验检测专用章

检验检测专用章



样品名称: 交流接触器 型号: TGC3-32、TGC3-40、TGC3-48 商 标: / 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-02-14 完成日期: 2022-03-01	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: TGC3-32、TGC3-40、TGC3-48;
 额定冲击耐受电压 (Uimp): 6kV; 额定绝缘电压 (Ui): 690V;
 约定发热电流 (Ith): TGC3-32、TGC3-40: 50A, TGC3-48: 70A;
 额定工作电压(Ue)/额定电流(Ie):
 TGC3-32: AC-1: Ue/Ie:AC220V/50A, AC380V/50A, AC690V/50A;
 AC-3: Ue/Ie:AC220V/32A, AC380V/32A, AC690V/20A;
 AC-4: Ue/Ie:AC220V/32A, AC380V/32A, AC690V/20A;
 TGC3-40: AC-1: Ue/Ie:AC220V/50A, AC380V/50A, AC690V/50A;
 AC-3: Ue/Ie:AC220V/40A, AC380V/40A, AC690V/23A;
 AC-4: Ue/Ie:AC220V/25A, AC380V/18.5A, AC690V/9A;
 TGC3-48: AC-1: Ue/Ie:AC220V/70A, AC380V/70A, AC690V/70A;
 AC-3: Ue/Ie:AC220V/48A, AC380V/48A, AC690V/25A;
 AC-4: Ue/Ie:AC220V/28A, AC380V/20A, AC690V/10A;
 使用类别: AC-1、AC-3、AC-4;
 额定控制电源电压和频率 (Us): AC24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 380V, 50Hz;
 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20;
 配用的辅助触头:
 常开常闭的情况和数量: 2NO2NC; Ui: 690V;
 约定发热电流 (Ith): 10A;
 使用类别: AC-15: Ue/Ie: 120V/6A、240V/3A、380V/1.9A、480V/1.5A、500V/1.4A、600V/1.2A;
 DC-13: Ue/Ie: 24V/1.5A、48V/0.75A、120V/0.55A、240V/0.27A、480V/0.15A、600V/0.1A。

主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2022-03-01		
审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-03-01		(检测机构名称、盖章) 2022年03月01日
签发: 张 钰 签名:  日期: 2022-03-01		检验检测专用章

备注: 变更信息详见附件表 1