

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022960307005684

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-05-18
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307005684

产品系列、型号、规格:

TGWK-6300 ; Uimp:12kV;Ui:1000V;Ue: AC400/690V;In: 4000A,4900A,5000A,5900A,6300A;过电流脱扣器类型:电子式 ;lcs:100kA(AC400V),65kA(AC690V);lcu:120kA(AC400V),75kA(AC690V);lcv:100kA/1s(AC400V),65kA/1s(AC690V);使用类别 :B;适用于隔离;极数:3P,4P;符合附录 N 的电子附件:欠压脱扣器 QTW45 ; Us: AC220/230V,AC380/400V ; 配用的辅助报警触头 F5:6NO6NC、9NO3NC、5NO7NC、7NO5NC、8NO4NC、3NO9NC、4NO8NC、4NO4NC、5NO5NC ; lth: 6A;AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.5A、 AC400V/0.9A;DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.55A、 DC220V/0.27A

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。