

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022960307005775

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司  
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-05-18  
自我声明地点：浙江省嘉兴市  
生产者签章：

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307005775

产品系列、型号、规格:

TeM5E-630M、TeM5E-630H;  $U_i$ : 1000V;  $U_{imp}$ : 12kV;  $U_e$ : AC380/400/415V; AC660/690V; 50/60Hz;  $I_n$ : 630A (IR: 250A~630A可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; M型: AC380/400/415V:  $I_{cs}$ : 70kA,  $I_{cu}$ : 70kA,  $I_{cw}$ : 8kA/1s、AC660/690V:  $I_{cs}$ : 20kA,  $I_{cu}$ : 20kA; H型: AC380/400/415V:  $I_{cs}$ : 70kA,  $I_{cu}$ : 100kA、 $I_{cw}$ : 8kA/1s、AC660/690V:  $I_{cs}$ : 20kA,  $I_{cu}$ : 30kA; 使用类别: B类; 3P, 3P+N, 4P(3个保护极, N极可开闭), 4P; 配用的辅助触头OF-M、报警触头SD-M: 1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC;  $U_i$ : 690V,  $I_{th}$ : 6A; AC-15: AC380/400/415V/1A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A; 符合附录N的电子附件: 欠电压脱扣器 $U_s$ : AC220/230V、AC380/400V; 电动操作机构 $U_s$ : AC220/230V、AC380/400V; 预付费分励 $U_s$ : AC220V; 电子分励报警附件(带通讯) $U_s$ : AC220/230V、DC24V

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-18  
自我声明地点: 浙江省嘉兴市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。