

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005940



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：具有剩余电流保护的断路器(CBR)  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-25  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005940

产品系列、型号、规格:

DZ20L-160;  $U_{imp}$ : 6kV;  $U_i$ : 690V;  $U_e$ : AC380V;  $I_n$ : 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 140A, 160A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;  $I_{cs}$ : 8kA,  $I_{cu}$ : 12kA;  $I_n$ : 30mA(仅非延时型), 50mA, 75mA, 90mA, 100mA, 150mA, 200mA, 250mA, 270mA, 300mA, 400mA, 500mA(非延时型、延时型)任选三档可调或一档固定; 额定剩余动作类型: AC型; 选择性类别: A; 漏电脱扣器类型: 电子式;  $I_m$ : 3kA; 3P+N(N极常通)、4P(N极可开闭); 不适用于隔离用; 辅助触头、报警触头(本体); 1NO1NC;  $U_{imp}$ : 2kV;  $U_i$ : 380V;  $I_{th}$ : 3A;  $U_e/I_e$ : AC-15: AC380V/0.26A; DC-13: DC220V/0.14A

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-25  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005940

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:



过电流脱扣器方式	附件名称				
	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器
瞬时脱扣器	200	/	210	220	230
复式脱扣器	300	/	310	320	330

注:“瞬时脱扣器”型式的 ICB 的短路脱扣器和主电流路径的短路性能与“复式脱扣器”型式的 MCCB 原断路器相同。

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-25  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: