

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307003613

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：剩余电流动作断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 16916.1-2014;GB/T 16916.22-2008;GB/T 22794-2017  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166163  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-17  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307003613

产品系列、型号、规格:

TGL1N-80H;  $U_i$ : 690V;  $U_{imp}$ : 4kV;  $U_e$ : AC230V/240V (1P+N); AC400V/415V (3P+N);  $I_n$ : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A;  $I_{\Delta n}$ : 30mA、100mA、300mA/B型(包括A型和AC型); 漏电脱扣器类型:电磁式(A型、AC型剩余电流动作特性)、电子式(B型剩余电流动作特性);  $I_m$ : 1000A;  $I_{\Delta m}$ : 1000A;  $I_{\Delta c}$ : 10000A;  $I_c$ : 10000A; 极数: 1P+N (N极可开闭)、3P+N (N极可开闭); 50/60Hz

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166163  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-17  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。