

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980305002111



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：自动转换开关电器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.11-2016  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980305002111

产品系列、型号、规格：

TGLD-400、TGQKP-400； $U_i$ ：690V； $U_{imp}$ ：8kV(主)、4kV(控)； $I_{th}$ ：400A； $U_e$ ：AC400V； $I_e$ ：250A、315A、350A、400A；使用类别：AC-33B； $I_{cw}$ ：10kA/1s； $I_{cm}$ （峰值）：17kA； $I_q$ ：50kA；电器级别：PC级；转换方式：ATSE；极数：3P、4P

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：[lili@tengen.com.cn](mailto:lili@tengen.com.cn)  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（[cx.cnca.cn](http://cx.cnca.cn)）或扫描右上角二维码查询。