



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:




申请编号：A2018CCC0302-2943674  
(任务编号)

产品名称：熔断器式隔离开关

型 号：HR6-□/30，HR6-□/31

检测机构：国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）



<p>样品名称：熔断器式隔离开关</p> <p>型 号：HR6-□/30， HR6-□/31</p> <p>商 标：/</p> <p>样品数量：3 台</p> <p>样品来源：企业送样</p> <p>收样日期：2018-08-29</p> <p>完成日期：2018-10-10</p>	<p>委托人：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商)：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论：依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：</p> <p>HR6-□/30，HR6-□/31；Ui：1000V；Uimp：12kV；Ith：2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A；Ue：AC380V/400V/415V，AC660V/690V；Ie：2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A；Iq：50kA；使用类别：AC-23B(380V/400V/415V)，AC-22B(660V/690V)；极数：3P；配用的辅助触头：JW2-11；1NO1NC；Ui：220V；Ith：3A；AC-15：Ue/Ie：220V/0.5A；DC-13：Ue/Ie：220V/0.1A</p>	
<p>主检：钱晓鹏 签名： 日期：2018-10-10</p>	
<p>审核：林 杰 签名： 日期：2018-10-10</p>	
<p>签发：许启进 签名： 日期：2018-10-11</p>	
<p>备注</p>	<p>示波图编号原则：操作性能寿命—S图；接通分断—T图；预期波—Y图；EMC—E图 变更信息见下页“变更信息附件”</p>