



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647332

认证委托人名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格  
万能式断路器  
TGW45-4000、TGW45-4000H、TGWNR-4000、TGWNR-4000H；参数详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 25 日 有效期至：2029 年 06 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647332

证书附页：第 1 页 共 1 页

Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V/AC690V; In: 2500A、2900A、3200A、3600A、3900A、4000A; 极数: 3P; TGW45-4000、TGWNR-4000: Ue: AC400V, Ics: 80kA, Icu:100kA, Icw: 80kA /1s; Ue: AC690V, Ics: 50kA, Icu: 65kA, Icw: 50kA/1s; TGW45-4000H、TGWNR-4000H: Ue: AC400V, Ics: 100kA, Icu: 100kA, Icw: 80kA /1s, Icw: 100kA /0.5s; Ue: AC690V, Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 65kA/1s, Icw: 70kA/0.5s; 选择性类别: B 类; 过电流脱扣器类型: 电子式; 配用的辅助触头: 6NO6NC、9NO3NC、5NO7NC、7NO5NC、8NO4NC、3NO9NC、4NO8NC、4NO4NC、5NO5NC, Ith:6A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A、AC230V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A、DC110V/0.55A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司