



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673368

**认证委托人名称及地址**  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**  
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**  
剩余电流动作断路器

TGL1N-80H;  $U_i$ : 690V;  $U_{imp}$ : 4kV;  $U_e$ : AC230V/240V (1P+N); AC400V/415V (3P+N);  
 $I_n$ : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A;  $I_{\Delta n}$ : 30mA、100mA、300mA/B 型 (包  
括 A 型和 AC 型); 漏电脱扣器类型:电磁式 (A 型、AC 型剩余电流动作特性)、电子式 (B 型  
剩余电流动作特性);  $I_{\Delta m}$ : 1000A;  $I_m$ : 1000A;  $I_{nc}$ : 10000A;  $I_{\Delta c}$ : 10000A; 极数: 1P+N  
(N 极可开闭)、3P+N (N 极可开闭); 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB/T 16916.1-2014; GB/T 16916.22-2008; GB/T 22794-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 08 日 有效期至: 2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

