



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307699802

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

TGWK-4000, TGWK-4000H ; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 29 日 有效期至：2029 年 08 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307699802

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGWK-4000、TGWK-4000H；

Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380/400/415V, AC660/690V;

In: 2500A、2900A、3200A、3600A、3900A、4000A;

过电流脱扣器类型：电子式；

TGWK-4000: Ue: AC380/400/415V; Ics=85kA; Icu=100kA; Icw=85kA/1s; Ue: AC660/690V; Ics=Icu=65kA; Icw=65kA/1s;

TGWK-4000H: Ue: AC380/400/415V; Ics=Icu=100kA; Icw=90kA/1s; Ue: AC660/690V; Ics=Icu=85kA; Icw=85kA/1s;

选择性类别：B 类；

极数：3P、4P；

适用于隔离；

配用的辅助触头：6NO6NC、9NO3NC、3NO9NC、8NO4NC、4NO8NC、5NO7NC、7NO5NC；
Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A、AC400V/0.9A; DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A、DC220V/0.27A;
50/60Hz

型号解释：

TG W K - □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) TG: 企业特征代号

(2) W: 万能式断路器

(3) K: 设计代号

(4) 4000: 壳架等级额定电流(A)

(5) □: 短路分断能力级别；普通型无标志，H（高分断）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司