

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：




申请编号：A2025CCC0308-4727198
(任务编号)

产品名称：熔断器支持件

型 号：RT19-32C

检测机构：浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 熔断器支持件</p> <p>型 号: RT19-32C</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 27</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2025-04-03</p> <p>完成日期: 2025-04-18</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RT19-32C Un: AC690V/AC500V/AC400V; In: 60A; 峰值耐受电流: 50kA; 极数: 1P、2P、3P、4P</p>	
<p>主检: 龙 奎 签名:  日期: 2025-04-21</p>	<p>浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2025年04月23日</p>
<p>审核: 傅 炳 签名:  日期: 2025-04-22</p>	
<p>签发: 马 琳 签名:  日期: 2025-04-23</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图</p>	