



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19254



型式试验报告

新申请 变更 其他:

报告编号：28201-ACT252393-S

产品名称：动力柜

型 号：XL

检测机构：安徽中质电科检测有限公司



型式试验报告

样品名称: 动力柜 型号: XL 商 标: / 样品数量: 2 台样品+1 组样块 样品来源: 送样 样品生产序号: 202509002、202509003 收样日期: 2025-09-30 完成日期: 2025-10-16	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
---	--

试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: XL

额定电压 (Un): 400V

额定绝缘电压 (Ui): 690V

额定频率 (fn): 50Hz

主母线的额定电流 (InA): 630A、400A~10A

配电母线的组额定电流 (Ing): /

主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 10kA

配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): /

户内型/户外型: 户内型

外壳防护等级: IP65、IP55、IP54、IP44、IP43、IP42、IP41、IP40、IP33、IP32、IP31、IP30

主检: 韦路路	签名: 	日期: 2025-10-16	
审核: 姚华建	签名: 	日期: 2025-10-21	
签发: 朱金华	签名: 	日期: 2025-10-21	

备注

1.报告中#1、#2 分别对应样机 400A、630A。
 2.防护等级标识为 IP55、IP54、IP44、IP43、IP42、IP41、IP40、IP33、IP32、IP31、IP30 的产品, 其柜体结构设计与送试产品 (IP 防护等级为 IP65) 一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。